




नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, सफाई एवं खाद निरीक्षक कार्यालय नगर निगम जोन-8 लखनऊ पत्रांक :- 42(8) 2024-25 दिनांक :- 15/03/2023	सेवा में, प्रधानाचार्या / प्रबंधक शिवानी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-ओ मानसरोवर योजना ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ
---	---

स्वच्छता प्रमाण पत्र

शिवानी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-ओ मानसरोवर योजना ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में विद्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण हेल्थ एंड हाइजीन की दृष्टिकोण से किया गया। विद्यालय परिसर में बोरिंग वाटर कूलर द्वारा पेय जल की वयवस्था है तथा क्लासरूम एवं बथरूम साफ एवं स्वच्छ पाये गये। स्कूल का वातावरण हेल्थ एंड की दृष्टि से संतोषजनक है।


सफाई एवं खाद निरीक्षक
कार्यालय नगर निगम जोन-8
लखनऊ

सफाई एवं खाद निरीक्षक
कार्यालय नगर निगम जोन-8
लखनऊ


Principal
Shivani Public School
Sect-O, Mansarovar Yojna
Kanpur Road, Shaheed Park
Lucknow


MANAGER
Shivani Public School
Lucknow



राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ० प्र०

सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल बाटिका के पीछे, लखनऊ

शिवानी पब्लिक स्कूल, विद्यावती देवी नगर, मानसरोवर योजना ट्रांसपोर्ट नगर जनपद-लखनऊ से प्राप्त जल के रासायनिक विश्लेषण का परिणाम


द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	शालिनी श्रीवास्तव
एकत्र करने का दिनांक	12-10-2022
प्राप्त होने का दिनांक	12-10-2022
विश्लेषण होने का दिनांक	14-10-2022
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एंव लवणीय तिक्ताति भाग (फ्री एवं सेलाइन आमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
शिवत्याभ तिक्ताति भाग (एल्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.001
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग (आक्सीजन एब्जाव) पी०पी०एम०	0.1
सांद्र विलयन में समस्त भाग (सालिड्रस इनसाल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	482.0
सान्द्र विलयन में अनुत्पत भाग (सालिड्रस इन साल्यूशन फिक्सड) पी०पी०एम०	256.0
सान्द्र विलयन में उत्पत भाग (सालिड्रस इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	226.0
प्रचलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	220.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	136.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	84.0
क्लोराइड्स पी०पी०एम०	20.0
नाइट्राइड्स पी०पी०एम०	नहीं
नाइट्रेट्स पी०पी०एम०	4.2
फ्लोराइड पी०पी०एम०	0.3
रेजीड्युअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभ्युक्ति	पेय योग्य

संख्या -232/D 7280


दिनांक 20-10-22

सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. शिवानी पब्लिक स्कूल, विद्यावती देवी नगर, मानसरोवर योजना ट्रांसपोर्ट नगर जनपद-लखनऊ
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
3. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, लखनऊ।


डॉ. ल. स. डी. सिंघ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०
लखनऊ।


Principal
Shivani Public School
Sect-O, Mansarovar Yojna
Kanpur Road, Shaheed Path
Lucknow


अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०
लखनऊ।
6/4 11/11/22
MANAGER
Shivani Public School
Lucknow

Annexure C

PERFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No.

Dated: 16/2/2024

It is certified that an inspection team headed byA. K. Singha!.....

From CHC Chander Nagar inspected the SHIVANI PUBLIC SCHOOL

SHAHEED PATH, LUCKNOW on16/2/2024..... and on the basis of Water Test Report No. U1684859S13103326 dated 28/08/2023 of U.P JAL NIGAM, LUCKNOW certified that the SHIVANI PUBLIC SCHOOL, SHAHEED PATH, LUCKNOW safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution. School also maintains the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the

Central/ State/ U.T. Govt.

This certificate is valid till 1 year

To

SHIVANI PUBLIC SCHOOL
SHAHEED PATH, LUCKNOW

Signature with seal:.....

Medical Superintendent

CHC Chander Nagar

Name

Alambagh, Lucknow
Singha!


Designation

Superintendent

Name & Address

Of Office/Department.....CHC Chander Nagar


Principal
Shivani Public School
Sect-O, Mansarovar Yojna
Kanpur Road, Shaheed Path
Lucknow


MANAGER
Shivani Public School
Lucknow

